

烟气排放连续监测月均值季度报表

名称:		华新水泥(云龙)有限公司								
锅炉号:		烟道号: 窑尾				检测月份:		2022年		
月份	烟尘		SO ₂		NO _x		流量	O ₂	温度	水分含量
	mg/m ³	/月	mg/m ³	t/月	mg/m ³	t/月	m ³	%	°C	%
1月	9.37	0.79	3.17	0.27	325.97	27.14	84990833.00	7.44	61.93	4.49
2月	4.74	0.19	5.22	0.15	298.97	12.2	40740096.00	8.47	35.7	3.6
3月	4.61	0.86	2.91	0.55	342.89	63.8	186027731.00	7.89	127.2	7.07
平均值	6.24	0.61	3.76	0.44	322.61	34.38	103919553.3	7.93	74.94	5.05
年排放总量(t)		1.84		0.97		103.14				

上报单位(盖章):

负责人:

报告人:

报告日期: